

Kelstrup-Jyderup Vandværk
v. Carsten Gjedde
Jyderupvej 29
4560 VigAnalyserapport nr. 20241014/014
14. oktober 2024
Blad 1 af 1Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested: Køkken Kelstruplund 9 Prøvedato: 2024-10-07 Kl. 11:08 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006
Temperatur	14,0 °C	
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Let gullig	
Udseende*	Klar	

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r	
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	1	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15
Coliforme bakterier	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06
<i>E. coli</i>	pr. 100ml	< 1	i.m.	Colilert18, MM0001	0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}	
Farvetal	Pt mg/l	12	15	DS/EN7887:2012, M035	15%
Turbiditet	FNU	0,25	1	DS/EN7027:2016, M036	5%
pH	pH	7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m	62,0	250	DS/EN27888:2003	15%
Jern, total	Fe mg/l	0,037	0,2	DS225:1939 mod.	10%
Ilt	O ₂ mg/l	5,8		DS/EN ISO 17289:2014, M022	5%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1023 af 29/06/2023.

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Opflg. på prøve af 2024-10-07 rapport nr. 20241014/013

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

Karin Spanggaard, EH, laborant